



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Prio Solar jämfört med FuturaEnergi

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/prio-solar/data/jamfor/futuraenergi



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

8,6 pp

Prio Solar har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

10,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 19 % för FuturaEnergi.

2,7 pp

FuturaEnergi har lägre felfrekvens vid installation av batterier

5 % icke-godkända punkter, jämfört med 7,7 % för Prio Solar.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Prio Solars offentliga besiktningar är godkända

Prio Solar

0 %



FuturaEnergi

0 %



Prio Solar

3

besiktningar

FuturaEnergi





11

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Prio Solar  FuturaEnergi


2022		- 0 st	0 % 4 st
2023		0 % 1 st	0 % 3 st
2024		0 % 1 st	0 % 1 st
2025		0 % 1 st	0 % 3 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		FuturaEnergi	Prio Solar
Montagesystem	67 granskade kontrollpunkter	81 %	89,6 %
Solpaneler	48 granskade kontrollpunkter	85,1 %	91,7 %
Växelriktare	116 granskade kontrollpunkter	90,2 %	93,1 %
Tillbehör	19 granskade kontrollpunkter	100 %	100 %
Batteri	26 granskade kontrollpunkter	95 %	92,3 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		FuturaEnergi	Prio Solar
Skåne län	3 respektive 7 besiktningar	0 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Prio Solar och FuturaEnergi.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Prio Solar är registrerad som installatör.

Jämförelse

FuturaEnergi jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/prio-solar/data/jamfor/futuraenergi

