



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Raymond jämfört med Enwell

2021–2025

81 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/raymond/data/jamfor/enwell



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+16 pp

Raymond har högre andel godkända besiktningar

16 % godkända, jämfört med 0 % för Enwell.

6,7 pp

Raymond har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

12,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 19,1 % för Enwell.

1 pp

Enwell har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

10,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 11,5 % för Raymond.

+13,6 pp

Raymond har fler besiktningar med få anmärkningar

13,6 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Enwell.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

16 %

av Raymonds offentliga besiktningar är godkända


Raymond

16 %



Enwell

0 %



Raymond

81

besiktningar

Enwell

5

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Raymond Enwell




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Enwell	Raymond
Montagesystem	1 877 granskade kontrollpunkter	80,9 %	87,6 %
Optimerare	124 granskade kontrollpunkter	90,9 %	96,8 %
Växelriktare	2 819 granskade kontrollpunkter	87,7 %	92,6 %
Tillbehör	573 granskade kontrollpunkter	93,1 %	95,6 %
Batteri	440 granskade kontrollpunkter	94,4 %	96,1 %
Solpaneler	1 081 granskade kontrollpunkter	89,5 %	88,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Raymond är registrerad som installatör.

Jämförelse

Enwell jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/raymond/data/jamfor/enwell

