



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Raymond jämfört med Inovèla

2021–2025

81 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/raymond/data/jamfor/inovla



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+16 pp

Raymond har högre andel godkända besiktningar

16 % godkända, jämfört med 0 % för Inovèla.

6,7 pp

Raymond har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

4,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 11,1 % för Inovèla.

9,6 pp

Inovèla har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

1,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 11,5 % för Raymond.

+13,6 pp

Raymond har fler besiktningar med få anmärkningar

13,6 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Inovèla.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

16 %

av Raymonds offentliga besiktningar är godkända


Raymond

16 %



Inovèla

0 %



Raymond

81

besiktningar

Inovèla

3


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Raymond Inovèla



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Inovèla	Raymond
Tillbehör	573 granskade kontrollpunkter	88,9 %	95,6 %
Växelriktare	2 819 granskade kontrollpunkter	90 %	92,6 %
Batteri	440 granskade kontrollpunkter	93,8 %	96,1 %
Montagesystem	1 877 granskade kontrollpunkter	90,4 %	87,6 %
Solpaneler	1 081 granskade kontrollpunkter	98,1 %	88,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter


■ Raymond ■ Inovèla



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Inovèla	Raymond
Stockholms län	12 respektive 3 besiktningar	0 %	16,7 %
			

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Raymond och Inovèla.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Raymond är registrerad som installatör.

Jämförelse

Inovèla jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/raymond/data/jamfor/inovla

