



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Raymond jämfört med Söderens

2021–2025

81 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/raymond/data/jamfor/soderens



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+19,4 pp

Söderens har högre andel godkända besiktningar

35,4 % godkända, jämfört med 16 % för Raymond.

2,2 pp

Raymond har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

3,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 5,4 % för Söderens.

7,2 pp

Söderens har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

4,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 11,5 % för Raymond.

+19,5 pp

Söderens har fler besiktningar med få anmärkningar

33,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 13,6 % för Raymond.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

16 %

av Raymonds offentliga besiktningar är godkända


Raymond

16 %



Söderens

35,4 %



Raymond

81

besiktningar


Söderens

130

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Raymond  Söderens


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Söderens	Raymond
Optimerare	124 granskade kontrollpunkter	94,6 %	96,8 %
Batteri	440 granskade kontrollpunkter	95,8 %	96,1 %
Tillbehör	573 granskade kontrollpunkter	96,9 %	95,6 %
Växelriktare	2 819 granskade kontrollpunkter	95,3 %	92,6 %
Montagesystem	1 877 granskade kontrollpunkter	92,9 %	87,6 %
Solpaneler	1 081 granskade kontrollpunkter	95,7 %	88,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Söderens	Raymond
Västra Götalands län	31 respektive 105 besiktningar	37,1 %	22,6 %
Hallands län	10 respektive 24 besiktningar	29,2 %	10 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Raymond och Söderens.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Raymond är registrerad som installatör.

Jämförelse

Söderens jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/raymond/data/jamfor/soderens

