



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Raymond jämfört med Solpanelen.nu

2021–2025

81 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/raymond/data/jamfor/solpanelennu



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+16 pp

Raymond har högre andel godkända besiktningar

16 % godkända, jämfört med 0 % för Solpanelen.nu.

21,8 pp

Raymond har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

11,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 33,3 % för Solpanelen.nu.

2,5 pp skillnad

Solpanelen.nu ligger närmast Raymond vid installation av växelriktare

9,9 % icke-godkända punkter för Solpanelen.nu, jämfört med 7,4 % för Raymond.

+13,6 pp

Raymond har fler besiktningar med få anmärkningar

13,6 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solpanelen.nu.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

16 %

av Raymonds offentliga besiktningar är godkända


Raymond

16 %



Solpanelen.nu

0 %



Raymond

81

besiktningar

Solpanelen.nu

4


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.




0-100 %

Raymond Solpanelen.nu



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solpanelen.nu	Raymond
Solpaneler	1 081 granskade kontrollpunkter	66,7 %	88,5 %
			
Montagesystem	1 877 granskade kontrollpunkter	76,9 %	87,6 %
			
Batteri	440 granskade kontrollpunkter	87,1 %	96,1 %
			
Tillbehör	573 granskade kontrollpunkter	88,9 %	95,6 %
			
Växelriktare	2 819 granskade kontrollpunkter	90,1 %	92,6 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Raymond Solpanelen.nu



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Raymond är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solpanelen.nu jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/raymond/data/jamfor/solpanelennu

