



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Revolt Powercharge AB jämfört med Smart Solkraft

2021–2025

10 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/revolt-powercharge-ab/data/jamfor/smart-solkraft



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+20 pp

Revolt Powercharge AB har högre andel godkända besiktningar

20 % godkända, jämfört med 0 % för Smart Solkraft.

10,9 pp

Revolt Powercharge AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

8,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 19,4 % för Smart Solkraft.

0,5 pp

Smart Solkraft har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

8,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 8,7 % för Revolt Powercharge AB.

+20 pp

Revolt Powercharge AB har fler besiktningar med få anmärkningar

20 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Smart Solkraft.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

20 %

av Revolt Powercharge ABs offentliga besiktningar är godkända


Revolt Powercharge AB

20 %



Smart Solkraft

0 %



Revolt Powercharge AB

10

besiktningar


Smart Solkraft

6

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ Revolt Powercharge AB ■ Smart Solkraft


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Smart Solkraft	Revolt Powercharge AB
Solpaneler	165 granskade kontrollpunkter	80,6 %	91,5 %
Montagesystem	254 granskade kontrollpunkter	80,6 %	86,6 %
Tillbehör	139 granskade kontrollpunkter	96 %	98,6 %
Växelriktare	391 granskade kontrollpunkter	91,8 %	91,3 %
Batteri	103 granskade kontrollpunkter	100 %	96,1 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Revolt Powercharge AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Smart Solkraft jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergiqualitet.se/leverantor/revolt-powercharge-ab/data/jamfor/smart-solkraft

