



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Sallén Elektriska AB jämfört med Celler AB

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/salln-elektriska-ab/data/jamfor/cellera-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+23,3 pp

Sallén Elektriska AB har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 10 % för Celler AB.

17,7 pp

Sallén Elektriska AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

8,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 25,9 % för Celler AB.

4,5 pp skillnad

Cellera AB ligger närmast Sallén Elektriska AB vid installation av batterier

4,5 % icke-godkända punkter för Celler AB, jämfört med 0 % för Sallén Elektriska AB.

+33,3 pp

Sallén Elektriska AB har fler besiktningar med få anmärkningar

33,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Celler AB.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

33,3 %

av Sallén Elektriska ABs offentliga besiktningar är godkända


Sallén Elektriska AB

33,3 %



Cellera AB

10 %



Sallén Elektriska AB

3

besiktningar

Cellera AB

10


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Sallén Elektriska AB ■ Cellera AB




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Cellera AB	Sallén Elektriska AB
Montagesystem	49 granskade kontrollpunkter	74,1 %	91,8 %
Solpaneler	46 granskade kontrollpunkter	84,1 %	95,7 %
Växelriktare	123 granskade kontrollpunkter	87,3 %	98,4 %
Tillbehör	36 granskade kontrollpunkter	89,7 %	100 %
Batteri	15 granskade kontrollpunkter	95,5 %	100 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Sallén Elektriska AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Cellera AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/salln-elektriska-ab/data/jamfor/cellera-ab

