



INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET



Sallén Elektriska AB jämfört med Ladda Grönt i Sverige

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/salln-elektriska-ab/data/jamfor/ladda-gront-i-sverige



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+16,7 pp

Ladda Grönt i Sverige har högre andel godkända besiktningar

50 % godkända, jämfört med 33,3 % för Sallén Elektriska AB.

2 pp

Sallén Elektriska AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

4,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 6,3 % för Ladda Grönt i Sverige.

0,5 pp skillnad

Ladda Grönt i Sverige ligger närmast Sallén Elektriska AB vid installation av växelriktare

2,1 % icke-godkända punkter för Ladda Grönt i Sverige, jämfört med 1,6 % för Sallén Elektriska AB.

+8,3 pp

Sallén Elektriska AB har fler besiktningar med få anmärkningar

33,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 25 % för Ladda Grönt i Sverige.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

33,3 %

av Sallén Elektriska ABs offentliga besiktningar är godkända

Sallén Elektriska AB

33,3 %



Ladda Grönt i Sverige

50 %



Sallén Elektriska AB

3

besiktningar

Ladda Grönt i Sverige

4


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Sallén Elektriska AB ■ Ladda Grönt i Sverige




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Ladda Grönt i Sverige	Sallén Elektriska AB
Batteri	15 granskade kontrollpunkter	87,5 %	100 %
Solpaneler	46 granskade kontrollpunkter	93,7 %	95,7 %
Montagesystem	49 granskade kontrollpunkter	91 %	91,8 %
Växelskiftare	123 granskade kontrollpunkter	97,9 %	98,4 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

 Sallén Elektriska AB  Ladda Grönt i Sverige

Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Sallén Elektriska AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Ladda Grönt i Sverige jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/salln-elektriska-ab/data/jamfor/ladda-gront-i-sverige

