



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Sesol jämfört med PFA Solteknik

2021–2025

429 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/sesol/data/jamfor/pfa-solteknik



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+25,1 pp

PFA Solteknik har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 8,2 % för Sesol.

2,5 pp

Sesol har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

11,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 13,8 % för PFA Solteknik.

12,1 pp

PFA Solteknik har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

5,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 17,8 % för Sesol.

+27,2 pp

PFA Solteknik har fler besiktningar med få anmärkningar

33,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 6,1 % för Sesol.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

8,2 %

av Sesols offentliga besiktningar är godkända


Sesol

8,2 %



PFA Solteknik

33,3 %



Sesol

429

besiktningar


PFA Solteknik

3

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Sesol  PFA Solteknik

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		PFA Solteknik	Sesol
Solpaneler	6 570 granskade kontrollpunkter	86,2 %	88,7 %
Batteri	3 984 granskade kontrollpunkter	96,3 %	96,1 %
Tillbehör	3 504 granskade kontrollpunkter	100 %	96,1 %
Växeriktare	16 147 granskade kontrollpunkter	100 %	92,9 %
Montagesystem	9 352 granskade kontrollpunkter	94,3 %	82,2 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.


Icke-godkända kontrollpunkter

■ Sesol ■ PFA Solteknik



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		PFA Solteknik	Sesol
Västra Götalands län	74 respektive 3 besiktningar	33,3 %	5,4 %
			

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Sesol och PFA Solteknik.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Sesol är registrerad som installatör.

Jämförelse

PFA Solteknik jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/sesol/data/jamfor/pfa-solteknik

