



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Sesol jämfört med WattNord AB

2021–2025

429 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/sesol/data/jamfor/wattnord-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+2,9 pp

WattNord AB har högre andel godkända besiktningar

11,1 % godkända, jämfört med 8,2 % för Sesol.

1,5 pp

Sesol har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

3,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 5,4 % för WattNord AB.

8,9 pp

WattNord AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

8,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 17,8 % för Sesol.

+16,1 pp

WattNord AB har fler besiktningar med få anmärkningar

22,2 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 6,1 % för Sesol.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

8,2 %

av Sesols offentliga besiktningar är godkända


Sesol

8,2 %



WattNord AB

11,1 %



Sesol

429

besiktningar

WattNord AB

9

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Sesol WattNord AB



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		WattNord AB	Sesol
Tillbehör	3 504 granskade kontrollpunkter	94,6 %	96,1 %
Batteri	3 984 granskade kontrollpunkter	96,8 %	96,1 %
Växeriktare	16 147 granskade kontrollpunkter	95,4 %	92,9 %
Solpaneler	6 570 granskade kontrollpunkter	94,4 %	88,7 %
Montagesystem	9 352 granskade kontrollpunkter	91,1 %	82,2 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.


Icke-godkända kontrollpunkter

■ Sesol ■ WattNord AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		WattNord AB	Sesol
Västra Götalands län	74 respektive 5 besiktningar	20 %	5,4 %
			

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Sesol och WattNord AB.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Sesol är registrerad som installatör.

Jämförelse

WattNord AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/sesol/data/jamfor/wattnord-ab

