



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Skånska Energilösningar jämfört med Solar Collect AB

2021–2025

6 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/skanska-energilosningar/data/jamfor/solar-collect-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+66,7 pp

Solar Collect AB har högre andel godkända besiktningar

66,7 % godkända, jämfört med 0 % för Skånska Energilösningar.

5,1 pp

Skånska Energilösningar har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

1,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 6,7 % för Solar Collect AB.

9,4 pp

Solar Collect AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

3,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 12,6 % för Skånska Energilösningar.

+33,3 pp

Solar Collect AB har fler besiktningar med få anmärkningar

33,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Skånska Energilösningar.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Skånska Energilösningars offentliga besiktningar är godkända

Skånska Energilösningar

0 %



Solar Collect AB

66,7 %



Skånska Energilösningar

6

besiktningar


Solar Collect AB

3

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 Skånska Energilösningar  Solar Collect AB

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp	Solar Collect AB Skånska Energilösningar		
Tillbehör	62 granskade kontrollpunkter	93,3 %	98,4 %
Solpaneler	94 granskade kontrollpunkter	93,5 %	88,3 %
Växelriktare	226 granskade kontrollpunkter	95,7 %	89,8 %
Montagesystem	143 granskade kontrollpunkter	96,8 %	87,4 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Skånska Energilösningar är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solar Celect AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/skanska-energilosningar/data/jamfor/solar-celect-ab

