



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Smart Solar Norden jämfört med Decasol

2021–2025

13 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/smart-solar-norden/data/jamfor/decasol



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+9,1 pp

Decasol har högre andel godkända besiktningar

9,1 % godkända, jämfört med 0 % för Smart Solar Norden.

13,9 pp

Decasol har lägre felfrekvens vid installation av batterier

5,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 19,5 % för Smart Solar Norden.

5,4 pp skillnad

Smart Solar Norden ligger närmast Decasol vid installation av växelriktare

15,4 % icke-godkända punkter för Smart Solar Norden, jämfört med 10 % för Decasol.

+6,1 pp

Decasol har fler besiktningar med få anmärkningar

6,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Smart Solar Norden.



Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Smart Solar Nordens offentliga besiktningar är godkända


Smart Solar Norden

0 %



Decasol

9,1 %



Smart Solar Norden

13

besiktningar

Decasol

33

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 Smart Solar Norden  Decasol

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Decasol	Smart Solar Norden
Växeriktare	390 granskade kontrollpunkter	90 %	84,6 %
Tillbehör	62 granskade kontrollpunkter	95,7 %	88,7 %
Solpaneler	195 granskade kontrollpunkter	87,8 %	79 %
Montagesystem	281 granskade kontrollpunkter	81,4 %	71,5 %
Optimerare	28 granskade kontrollpunkter	91,7 %	78,6 %
Batteri	41 granskade kontrollpunkter	94,4 %	80,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Smart Solar Norden är registrerad som installatör.

Jämförelse

Decasol jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/smart-solar-norden/data/jamfor/decasol

