



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Smart Solar Norden jämfört med Ladda Grönt i Sverige

2021–2025

13 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/smart-solar-norden/data/jamfor/ladda-gront-i-sverige



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+50 pp

Ladda Grönt i Sverige har högre andel godkända besiktningar

50 % godkända, jämfört med 0 % för Smart Solar Norden.

19,5 pp

Ladda Grönt i Sverige har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

9 % icke-godkända punkter, jämfört med 28,5 % för Smart Solar Norden.

13,3 pp skillnad

Smart Solar Norden ligger närmast Ladda Grönt i Sverige vid installation av växelriktare

15,4 % icke-godkända punkter för Smart Solar Norden, jämfört med 2,1 % för Ladda Grönt i Sverige.

+25 pp

Ladda Grönt i Sverige har fler besiktningar med få anmärkningar

25 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Smart Solar Norden.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Smart Solar Nordens offentliga besiktningar är godkända

Smart Solar Norden

0 %



Ladda Grönt i Sverige

50 %



Smart Solar Norden

13

besiktningar


Ladda Grönt i Sverige

4

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Smart Solar Norden  Ladda Grönt i Sverige

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.




Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Ladda Grönt i Sverige	Smart Solar Norden
Batteri	41 granskade kontrollpunkter	87,5 %	80,5 %
Växelriktare	390 granskade kontrollpunkter	97,9 %	84,6 %
Solpaneler	195 granskade kontrollpunkter	93,7 %	79 %
Montagesystem	281 granskade kontrollpunkter	91 %	71,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Smart Solar Norden Ladda Grönt i Sverige



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Smart Solar Norden är registrerad som installatör.

Jämförelse

Ladda Grönt i Sverige jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/smart-solar-norden/data/jamfor/ladda-gront-i-sverige

