



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Smart Solkraft jämfört med Soldags

2021–2025

6 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/smart-solkraft/data/jamfor/soldags



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+12,2 pp

Soldags har högre andel godkända besiktningar

12,2 % godkända, jämfört med 0 % för Smart Solkraft.

7,3 pp

Soldags har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

12,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 19,4 % för Smart Solkraft.

1,5 pp skillnad

Smart Solkraft ligger närmast Soldags vid installation av tillbehör

4 % icke-godkända punkter för Smart Solkraft, jämfört med 2,5 % för Soldags.

+9,8 pp

Soldags har fler besiktningar med få anmärkningar

9,8 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Smart Solkraft.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Smart Solkrafts offentliga besiktningar är godkända


Smart Solkraft

0 %



Soldags

12,2 %



Smart Solkraft

6

besiktningar

Soldags

41

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Smart Solkraft ■ Soldags


2021		0 % 1 st	- 0 st
2022		0 % 1 st	0 % 4 st
2023		0 % 4 st	13,6 % 22 st
2024		- 0 st	18,2 % 11 st
2025		- 0 st	0 % 4 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Soldags	Smart Solkraft
Batteri	8 granskade kontrollpunkter	96,4 %	100 %
Tillbehör	25 granskade kontrollpunkter	97,5 %	96 %
Växeriktare	158 granskade kontrollpunkter	93,6 %	91,8 %
Montagesystem	67 granskade kontrollpunkter	86,6 %	80,6 %
Solpaneler	62 granskade kontrollpunkter	87,9 %	80,6 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Smart Solkraft är registrerad som installatör.

Jämförelse

Soldags jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/smart-solkraft/data/jamfor/soldags

