



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Söderens jämfört med GrönTeknik

2021–2025

130 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/soderens/data/jamfor/gronteknik



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+35,4 pp

Söderens har högre andel godkända besiktningar

35,4 % godkända, jämfört med 0 % för GrönTeknik.

11,2 pp

Söderens har lägre felfrekvens vid installation av batterier

4,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 15,4 % för GrönTeknik.

1 pp

GrönTeknik har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

3,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 4,3 % för Söderens.

+33,1 pp

Söderens har fler besiktningar med få anmärkningar

33,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för GrönTeknik.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

35,4 %

av Söderenss offentliga besiktningar är godkända

Söderens

35,4 %



GrönTeknik

0 %



Söderens

130

besiktningar

GrönTeknik

3


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Söderens ■ GrönTeknik




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		GrönTeknik	Söderens
Batteri	1 132 granskade kontrollpunkter	84,6 %	95,8 %
Växeriktare	4 449 granskade kontrollpunkter	84,6 %	95,3 %
Montagesystem	2 803 granskade kontrollpunkter	83,8 %	92,9 %
Tillbehör	811 granskade kontrollpunkter	96,2 %	96,9 %
Solpaneler	1 779 granskade kontrollpunkter	96,7 %	95,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Söderens är registrerad som installatör.

Jämförelse

GrönTeknik jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/soderens/data/jamfor/gronteknik

