



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Söderens jämfört med Järfälla Energi

2021–2025

130 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/soderens/data/jamfor/jarfalla-energi



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+14 pp

Söderens har högre andel godkända besiktningar

35,4 % godkända, jämfört med 21,4 % för Järfälla Energi.

10,4 pp

Söderens har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

5,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 15,8 % för Järfälla Energi.

4,7 pp

Järfälla Energi har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 4,7 % för Söderens.

+11,7 pp


Söderens har fler besiktningar med få anmärkningar

33,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 21,4 % för Järfälla Energi.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

35,4 %

av Söderenss offentliga besiktningar är godkända



Söderens
130
besiktningar


Järfälla Energi
14
besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Söderens ■ Järfälla Energi



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Järfälla Energi	Söderens
Optimerare	37 granskade kontrollpunkter	84,2 %	94,6 %
Solpaneler	1 779 granskade kontrollpunkter	96,5 %	95,7 %
Tillbehör	811 granskade kontrollpunkter	98,7 %	96,9 %
Batteri	1 132 granskade kontrollpunkter	98 %	95,8 %
Montagesystem	2 803 granskade kontrollpunkter	96,4 %	92,9 %
Växeriktare	4 449 granskade kontrollpunkter	100 %	95,3 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

■ Söderens ■ Järfälla Energi



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Söderens är registrerad som installatör.

Jämförelse

Järfälla Energi jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/soderens/data/jamfor/jarfalla-energi

