



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Söderens jämfört med Nordic Solar

2021–2025

130 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/soderens/data/jamfor/nordic-solar



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+35,4 pp

Söderens har högre andel godkända besiktningar

35,4 % godkända, jämfört med 0 % för Nordic Solar.

18,8 pp

Söderens har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

4,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 23,1 % för Nordic Solar.

3,1 pp

Nordic Solar har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 3,1 % för Söderens.

+33,1 pp

Söderens har fler besiktningar med få anmärkningar

33,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Nordic Solar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

35,4 %

av Söderenss offentliga besiktningar är godkända

Söderens

35,4 %



Nordic Solar

0 %



Söderens

130

besiktningar

Nordic Solar

6


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Söderens ■ Nordic Solar




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Nordic Solar	Söderens
Solpaneler	1 779 granskade kontrollpunkter	76,9 %	95,7 %
Montagesystem	2 803 granskade kontrollpunkter	79 %	92,9 %
Batteri	1 132 granskade kontrollpunkter	88,5 %	95,8 %
Växeriktare	4 449 granskade kontrollpunkter	92,2 %	95,3 %
Tillbehör	811 granskade kontrollpunkter	100 %	96,9 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Söderens är registrerad som installatör.

Jämförelse

Nordic Solar jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/soderens/data/jamfor/nordic-solar

