



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Söderens jämfört med Solcellsproffsen

2021–2025

130 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/soderens/data/jamfor/solcellsproffsen



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+35,4 pp

Söderens har högre andel godkända besiktningar

35,4 % godkända, jämfört med 0 % för Solcellsproffsen.

20,9 pp

Söderens har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

5,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 26,3 % för Solcellsproffsen.

1,9 pp

Solcellsproffsen har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

1,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 3,1 % för Söderens.

+33,1 pp


Söderens har fler besiktningar med få anmärkningar

33,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solcellsproffsen.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

35,4 %

av Söderenss offentliga besiktningar är godkända



Söderens
130
besiktningar


Solcellsproffsen
18
besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Söderens ■ Solcellsproffsen



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solcellsproffsen	Söderens
Optimerare	37 granskade kontrollpunkter	73,7 %	94,6 %
Montagesystem	2 803 granskade kontrollpunkter	85,8 %	92,9 %
Solpaneler	1 779 granskade kontrollpunkter	88,6 %	95,7 %
Växelriktare	4 449 granskade kontrollpunkter	89,8 %	95,3 %
Batteri	1 132 granskade kontrollpunkter	93,7 %	95,8 %
Tillbehör	811 granskade kontrollpunkter	98,8 %	96,9 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Söderens Solcellsproffsen



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Söderens är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solcellsproffsen jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/soderens/data/jamfor/solcellsproffsen

