



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Söderens jämfört med Solsystem Sverige AB

2021–2025

130 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/soderens/data/jamfor/solsystem-sverige-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+30,6 pp

Söderens har högre andel godkända besiktningar

35,4 % godkända, jämfört med 4,8 % för Solsystem Sverige AB.

14,6 pp

Söderens har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

4,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 18,9 % för Solsystem Sverige AB.

1,3 pp skillnad

Solsystem Sverige AB ligger närmast Söderens vid installation av batterier

5,5 % icke-godkända punkter för Solsystem Sverige AB, jämfört med 4,2 % för Söderens.

+31,5 pp


Söderens har fler besiktningar med få anmärkningar

33,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 1,6 % för Solsystem Sverige AB.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

35,4 %

av Söderenss offentliga besiktningar är godkända




Söderens
130
besiktningar

Solsystem Sverige AB
62
besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 Söderens  Solsystem Sverige AB

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solsystem Sverige AB	Söderens
Solpaneler	1 779 granskade kontrollpunkter	81,1 %	95,7 %
Montagesystem	2 803 granskade kontrollpunkter	79,2 %	92,9 %
Växelriktare	4 449 granskade kontrollpunkter	90,4 %	95,3 %
Tillbehör	811 granskade kontrollpunkter	94,7 %	96,9 %
Batteri	1 132 granskade kontrollpunkter	94,5 %	95,8 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Solsystem Sverige AB	Söderens
Västra Götalands län	105 respektive 6 besiktningar	0 %	37,1 %
Hallands län	24 respektive 29 besiktningar	3,4 %	29,2 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Söderens och Solsystem Sverige AB.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Söderens är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solsystem Sverige AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/soderens/data/jamfor/solsystem-sverige-ab

