



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Söderens jämfört med Sydpumpen AB

2021–2025

130 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/soderens/data/jamfor/sydpumpen-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+35,4 pp

Söderens har högre andel godkända besiktningar

35,4 % godkända, jämfört med 0 % för Sydpumpen AB.

39,2 pp

Söderens har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

7,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 46,3 % för Sydpumpen AB.

4,2 pp

Sydpumpen AB har lägre felfrekvens vid installation av batterier

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 4,2 % för Söderens.

+33,1 pp


Söderens har fler besiktningar med få anmärkningar

33,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Sydpumpen AB.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

35,4 %

av Söderenss offentliga besiktningar är godkända



Söderens
130
besiktningar


Sydpumpen AB
5
besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Söderens ■ Sydpumpen AB



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Sydpumpen AB	Söderens
Montagesystem	2 803 granskade kontrollpunkter	53,7 %	92,9 %
Solpaneler	1 779 granskade kontrollpunkter	67,6 %	95,7 %
Tillbehör	811 granskade kontrollpunkter	86,7 %	96,9 %
Växeriktare	4 449 granskade kontrollpunkter	89,4 %	95,3 %
Batteri	1 132 granskade kontrollpunkter	100 %	95,8 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter


■ Söderens ■ Sydpumpen AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Sydpumpen AB	Söderens
Hallands län	24 respektive 5 besiktningar	0 %	29,2 %



Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Söderens och Sydpumpen AB.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Söderens är registrerad som installatör.

Jämförelse

Sydpumpen AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/soderens/data/jamfor/sydpumpen-ab

