



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Söderens jämfört med Uddevalla Energi AB

2021–2025

130 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/soderens/data/jamfor/uddevalla-energi-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+2,1 pp

Söderens har högre andel godkända besiktningar

35,4 % godkända, jämfört med 33,3 % för Uddevalla Energi AB.

13,6 pp

Söderens har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

7,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 20,7 % för Uddevalla Energi AB.

3,1 pp

Uddevalla Energi AB har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 3,1 % för Söderens.

+33,1 pp


Söderens har fler besiktningar med få anmärkningar

33,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Uddevalla Energi AB.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

35,4 %

av Söderenss offentliga besiktningar är godkända




Söderens
130
besiktningar

Uddevalla Energi AB
3
besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Söderens  Uddevalla Energi AB

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Uddevalla Energi AB	Söderens
Montagesystem	2 803 granskade kontrollpunkter	79,3 %	92,9 %
Solpaneler	1 779 granskade kontrollpunkter	83,3 %	95,7 %
Batteri	1 132 granskade kontrollpunkter	87,5 %	95,8 %
Växeriktare	4 449 granskade kontrollpunkter	93,3 %	95,3 %
Tillbehör	811 granskade kontrollpunkter	100 %	96,9 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter


■ Söderens ■ Uddevalla Energi AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Uddevalla Energi AB	Söderens
Västra Götalands län	105 respektive 3 besiktningar	33,3 %	37,1 %



Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Söderens och Uddevalla Energi AB.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Söderens är registrerad som installatör.

Jämförelse

Uddevalla Energi AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/soderens/data/jamfor/uddevalla-energi-ab

