



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Sol i Väst jämfört med Celler AB

2021–2025

36 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/sol-i-vast/data/jamfor/cellera-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+10 pp

Cellera AB har högre andel godkända besiktningar

10 % godkända, jämfört med 0 % för Sol i Väst.

5,4 pp

Sol i Väst har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

4,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 10,3 % för Celler AB.

12,5 pp

Cellera AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

15,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 28,4 % för Sol i Väst.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Sol i Västs offentliga besiktningar är godkända


Sol i Väst

0 %



Cellera AB

10 %



Sol i Väst

36

besiktningar

Cellera AB

10


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Sol i Väst ■ Cellera AB




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Cellera AB	Sol i Väst
Tillbehör	247 granskade kontrollpunkter	89,7 %	95,1 %
Montagesystem	922 granskade kontrollpunkter	74,1 %	78,2 %
Växelriktare	1 381 granskade kontrollpunkter	87,3 %	91,2 %
Batteri	75 granskade kontrollpunkter	95,5 %	90,7 %
Solpaneler	553 granskade kontrollpunkter	84,1 %	71,6 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Cellera AB	Sol i Väst
Västra Götalands län	29 respektive 7 besiktningar	14,3 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Sol i Väst och Celler AB.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Sol i Väst är registrerad som installatör.

Jämförelse

Cellera AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/sol-i-vast/data/jamfor/cellera-ab

