



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Sol i Väst jämfört med Malmö Energi

2021–2025

36 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/sol-i-vast/data/jamfor/malmo-energi



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+60,7 pp

Malmö Energi har högre andel godkända besiktningar

60,7 % godkända, jämfört med 0 % för Sol i Väst.

27 pp

Malmö Energi har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

1,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 28,4 % för Sol i Väst.

4,6 pp skillnad

Sol i Väst ligger närmast Malmö Energi vid installation av tillbehör

4,9 % icke-godkända punkter för Sol i Väst, jämfört med 0,3 % för Malmö Energi.

+82,1 pp

Malmö Energi har fler besiktningar med få anmärkningar

82,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Sol i Väst.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Sol i Västs offentliga besiktningar är godkända


Sol i Väst

0 %



Malmö Energi

60,7 %



Sol i Väst

36

besiktningar


Malmö Energi

28

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Sol i Väst  Malmö Energi

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Malmö Energi	Sol i Väst
Tillbehör	247 granskade kontrollpunkter	99,7 %	95,1 %
Växelriktare	1 381 granskade kontrollpunkter	98,9 %	91,2 %
Batteri	75 granskade kontrollpunkter	99,8 %	90,7 %
Montagesystem	922 granskade kontrollpunkter	97,3 %	78,2 %
Solpaneler	553 granskade kontrollpunkter	98,6 %	71,6 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Sol i Väst Malmö Energi



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Malmö Energi	Sol i Väst
Skåne län	6 respektive 28 besiktningar	60,7 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Sol i Väst och Malmö Energi.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Sol i Väst är registrerad som installatör.

Jämförelse

Malmö Energi jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/sol-i-vast/data/jamfor/malmo-energi

