



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Sol1 AB jämfört med Assemblin Solar AB

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/sol1-ab/data/jamfor/assemblin-solar-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+6,7 pp

Assemblin Solar AB har högre andel godkända besiktningar

40 % godkända, jämfört med 33,3 % för Sol1 AB.

2,5 pp

Sol1 AB har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 2,5 % för Assemblin Solar AB.

20,1 pp

Assemblin Solar AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

1,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 21,7 % för Sol1 AB.

+33,3 pp

Assemblin Solar AB har fler besiktningar med få anmärkningar

33,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Sol1 AB.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

33,3 %

av Sol1 ABs offentliga besiktningar är godkända


Sol1 AB

33,3 %



Assemblin Solar AB

40 %



Sol1 AB

3

besiktningar

Assemblin Solar AB

15

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Sol1 AB ■ Assemblin Solar AB



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Assemblin Solar AB	Sol1 AB
Tillbehör	16 granskade kontrollpunkter	97,5 %	100 %
Batteri	40 granskade kontrollpunkter	93,9 %	95 %
Växelriktare	114 granskade kontrollpunkter	97,2 %	87,7 %
Montagesystem	63 granskade kontrollpunkter	91,1 %	79,4 %
Optimerare	5 granskade kontrollpunkter	100 %	80 %
Solpaneler	46 granskade kontrollpunkter	98,4 %	78,3 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Sol1 AB Assemblin Solar AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Sol1 AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Assemblin Solar AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/sol1-ab/data/jamfor/assemblin-solar-ab

