



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solar Collect AB jämfört med Elians

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solar-collect-ab/data/jamfor/elians



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+50 pp

Solar Celect AB har högre andel godkända besiktningar

66,7 % godkända, jämfört med 16,7 % för Elians.

11,8 pp

Solar Celect AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

3,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 15 % för Elians.

0,6 pp

Elians har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

6,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 6,7 % för Solar Celect AB.

+33,3 pp


Solar Celect AB har fler besiktningar med få anmärkningar

33,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Elians.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

66,7 %

av Solar Collect ABs offentliga besiktningar är godkända



Solar Collect AB

3

besiktningar

Elians

6


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Solar Collect AB ■ Elians



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Elians	Solar Collect AB
Montagesystem	62 granskade kontrollpunkter	85 %	96,8 %
Växelriktare	117 granskade kontrollpunkter	87,8 %	95,7 %
Solpaneler	46 granskade kontrollpunkter	86,5 %	93,5 %
Tillbehör	30 granskade kontrollpunkter	93,9 %	93,3 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter


Solar Collect AB Elians



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Elians	Solar Collect AB
Kalmar län	3 respektive 4 besiktningar	25 %	66,7 %



Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Solar Collect AB och Elians.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solar Collect AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Elians jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solar-collect-ab/data/jamfor/elians

