



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solar Collect AB jämfört med Stockholm Solenergi

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solar-collect-ab/data/jamfor/stockholm-solenergi



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+66,7 pp

Solar Collect AB har högre andel godkända besiktningar

66,7 % godkända, jämfört med 0 % för Stockholm Solenergi.

6,9 pp

Solar Collect AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

3,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 10,1 % för Stockholm Solenergi.

2,1 pp

Stockholm Solenergi har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

4,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 6,7 % för Solar Collect AB.

+19,7 pp

Solar Collect AB har fler besiktningar med få anmärkningar

33,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 13,6 % för Stockholm Solenergi.



Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

66,7 %

av Solar Collect ABs offentliga besiktningar är godkända


Solar Collect AB

66,7 %



Stockholm Solenergi

0 %



Solar Collect AB

3

besiktningar


Stockholm Solenergi

22

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Solar Celect AB
 Stockholm Solenergi


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Stockholm Solenergi	Solar Collect AB
Montagesystem	62 granskade kontrollpunkter	89,9 %	96,8 %
Solpaneler	46 granskade kontrollpunkter	91,2 %	93,5 %
Växelriktare	117 granskade kontrollpunkter	93,9 %	95,7 %
Tillbehör	30 granskade kontrollpunkter	95,4 %	93,3 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Solar Collect AB Stockholm Solenergi



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solar Collect AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Stockholm Solenergi jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solar-collect-ab/data/jamfor/stockholm-solenergi

