



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Solar Choice jämfört med Fortum

2021–2025

5 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solar-choice/data/jamfor/fortum



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

12,9 pp

Solar Choice har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

24,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 37,2 % för Fortum.

11,2 pp

Fortum har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

16,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 27,3 % för Solar Choice.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Solar Choices offentliga besiktningar är godkända

Solar Choice

0 %



Fortum

0 %



Solar Choice

5

besiktningar

Fortum

3

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Solar Choice ■ Fortum


2021		- 0 st	0 % 1 st
2023		0 % 3 st	0 % 1 st
2024		0 % 2 st	0 % 1 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Fortum	Solar Choice
Montagesystem	107 granskade kontrollpunkter	62,8 %	75,7 %
Tillbehör	66 granskade kontrollpunkter	84,6 %	95,5 %
Växelriktare	176 granskade kontrollpunkter	90,8 %	85,8 %
Solpaneler	77 granskade kontrollpunkter	83,9 %	72,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solar Choice är registrerad som installatör.

Jämförelse

Fortum jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solar-choice/data/jamfor/fortum

