



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Solar Invest jämfört med Öresundskraft

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solar-invest/data/jamfor/oresundskraft



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+20 pp

Öresundskraft har högre andel godkända besiktningar

20 % godkända, jämfört med 0 % för Solar Invest.

7,2 pp

Öresundskraft har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

11 % icke-godkända punkter, jämfört med 18,2 % för Solar Invest.

2,8 pp skillnad

Solar Invest ligger närmast Öresundskraft vid montering av solpaneler

13,9 % icke-godkända punkter för Solar Invest, jämfört med 11,1 % för Öresundskraft.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Solar Invests offentliga besiktningar är godkända


Solar Invest

0 %



Öresundskraft

20 %



Solar Invest

3

besiktningar

Öresundskraft

5

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Solar Invest  Öresundskraft


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.



Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Öresundskraft	Solar Invest
Solpaneler	36 granskade kontrollpunkter	88,9 %	86,1 %
Växelriktare	80 granskade kontrollpunkter	92,9 %	87,5 %
Montagesystem	44 granskade kontrollpunkter	89 %	81,8 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solar Invest är registrerad som installatör.

Jämförelse

Öresundskraft jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solar-invest/data/jamfor/oresundskraft

