



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solar Total AB jämfört med genomsnittet

2021–2025

2 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solar-total-ab/data



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

10,4 pp färre fel

**Solar Total AB presterar bättre än
genomsnittet vid montering av
montagesystem**

4,3 % icke-godkända punkter mot 14,7 % för
genomsnittet.

2 besiktningar

**Solar Total AB har 2 offentliga
besiktningar i underlaget**

Rapporten bygger på 2 offentliga installationer och
jämförelseunderlaget på 5280.



Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

100 %

av Solar Total ABs offentliga besiktningar är godkända


Solar Total AB

100 %



Genomsnittet

15,6 %



Solar Total AB

2

besiktningar


Genomsnittet

5 280

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Solar Total AB ■ Genomsnittet


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Genomsnittet	Solar Total AB
Montagesystem	46 granskade kontrollpunkter	85,3 %	95,7 %
			
Solpaneler	36 granskade kontrollpunkter	89 %	97,2 %
			
Tillbehör	26 granskade kontrollpunkter	95,9 %	100 %
			
Batteri	85 granskade kontrollpunkter	96,3 %	92,9 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Solar Total AB Genomsnittet



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solar Total AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Genomsnittet jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergiqualitet.se/leverantor/solar-total-ab/data

