



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solarkraft jämfört med Enwell

2021–2025

13 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solarkraft/data/jamfor/enwell



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+23,1 pp

Solarkraft har högre andel godkända besiktningar

23,1 % godkända, jämfört med 0 % för Enwell.

5,5 pp

Solarkraft har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

6,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 12,3 % för Enwell.

3,6 pp

Enwell har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

10,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 14,1 % för Solarkraft.

+7,7 pp


Solarkraft har fler besiktningar med få anmärkningar

7,7 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Enwell.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

23,1 %

av Solarkrafts offentliga besiktningar är godkända




Solarkraft
13
besiktningar

Enwell
5
besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Solarkraft  Enwell

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Enwell	Solarkraft
Växeriktare	309 granskade kontrollpunkter	87,7 %	93,2 %
Montagesystem	283 granskade kontrollpunkter	80,9 %	83,7 %
Tillbehör	132 granskade kontrollpunkter	93,1 %	94,7 %
Batteri	227 granskade kontrollpunkter	94,4 %	94,7 %
Optimerare	11 granskade kontrollpunkter	90,9 %	90,9 %
Solpaneler	213 granskade kontrollpunkter	89,5 %	85,9 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

■ Solarkraft ■ Enwell



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solarkraft är registrerad som installatör.

Jämförelse

Enwell jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solarkraft/data/jamfor/enwell

