



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Solarkraft jämfört med GrönTeknik

2021–2025

13 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solarkraft/data/jamfor/gronteknik



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+23,1 pp

Solarkraft har högre andel godkända besiktningar

23,1 % godkända, jämfört med 0 % för GrönTeknik.

10,1 pp

Solarkraft har lägre felfrekvens vid installation av batterier

5,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 15,4 % för GrönTeknik.

10,8 pp

GrönTeknik har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

3,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 14,1 % för Solarkraft.

+7,7 pp

Solarkraft har fler besiktningar med få anmärkningar

7,7 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för GrönTeknik.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

23,1 %

av Solarkrafts offentliga besiktningar är godkända


Solarkraft

23,1 %



GrönTeknik

0 %



Solarkraft

13

besiktningar

GrönTeknik

3


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Solarkraft ■ GrönTeknik




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		GrönTeknik	Solarkraft
Batteri	227 granskade kontrollpunkter	84,6 %	94,7 %
Växeriktare	309 granskade kontrollpunkter	84,6 %	93,2 %
Montagesystem	283 granskade kontrollpunkter	83,8 %	83,7 %
Tillbehör	132 granskade kontrollpunkter	96,2 %	94,7 %
Solpaneler	213 granskade kontrollpunkter	96,7 %	85,9 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solarkraft är registrerad som installatör.

Jämförelse

GrönTeknik jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solarkraft/data/jamfor/gronteknik

