



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solarkraft jämfört med Solvision

2021–2025

13 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solarkraft/data/jamfor/solvision



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+29,8 pp

Solvision har högre andel godkända besiktningar

52,9 % godkända, jämfört med 23,1 % för Solarkraft.

0,2 pp

Solarkraft har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

5,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 5,5 % för Solvision.

9,8 pp

Solvision har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

4,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 14,1 % för Solarkraft.

+7,7 pp

Solarkraft har fler besiktningar med få anmärkningar


7,7 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solvision.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

23,1 %

av Solarkrafts offentliga besiktningar är godkända

Solarkraft 23,1 %



Solvision 52,9 %



Solarkraft

13

besiktningar

Solvision

17


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Solarkraft ■ Solvision




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solvision	Solarkraft
Tillbehör	132 granskade kontrollpunkter	94,5 %	94,7 %
Växeriktare	309 granskade kontrollpunkter	97,7 %	93,2 %
Batteri	227 granskade kontrollpunkter	100 %	94,7 %
Montagesystem	283 granskade kontrollpunkter	90,3 %	83,7 %
Optimerare	11 granskade kontrollpunkter	100 %	90,9 %
Solpaneler	213 granskade kontrollpunkter	95,7 %	85,9 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Solvision	Solarkraft
Stockholms län	3 respektive 16 besiktningar	50 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Solarkraft och Solvision.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solarkraft är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solvision jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solarkraft/data/jamfor/solvision

