



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solcellen.nu jämfört med BYHMGARD

2021–2025

108 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solcellennu/data/jamfor/byhmgard



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+24,1 pp

BYHMGARD har högre andel godkända besiktningar

25 % godkända, jämfört med 0,9 % för Solcellen.nu.

2,8 pp

Solcellen.nu har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

16,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 19,5 % för BYHMGARD.

8,5 pp

BYHMGARD har lägre felfrekvens vid installation av batterier

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 8,5 % för Solcellen.nu.

+24,1 pp

BYHMGARD har fler besiktningar med få anmärkningar

25 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0,9 % för Solcellen.nu.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0,9 %

av Solcellen.nus offentliga besiktningar är godkända


Solcellen.nu

0,9 %



BYHMGARD

25 %



Solcellen.nu

108

besiktningar


BYHMGARD

4

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Solcellen.nu ■ BYHMGARD


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		BYHMGARD	Solcellen.nu
Montagesystem	1 899 granskade kontrollpunkter	80,5 %	83,3 %
Solpaneler	1 102 granskade kontrollpunkter	85,7 %	85,8 %
Tillbehör	925 granskade kontrollpunkter	94,1 %	92,6 %
Optimerare	7 granskade kontrollpunkter	88,9 %	85,7 %
Växelriktare	3 099 granskade kontrollpunkter	95,2 %	89,2 %
Batteri	625 granskade kontrollpunkter	100 %	91,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Solcellen.nu BYHMGARD



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solcellen.nu är registrerad som installatör.

Jämförelse

BYHMGARD jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solcellennu/data/jamfor/byhmgard

