



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solcellen.nu jämfört med Raymond

2021–2025

108 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solcellennu/data/jamfor/raymond



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+15,1 pp

Raymond har högre andel godkända besiktningar

16 % godkända, jämfört med 0,9 % för Solcellen.nu.

4,6 pp

Raymond har lägre felfrekvens vid installation av batterier

3,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 8,5 % för Solcellen.nu.

2,7 pp skillnad

Solcellen.nu ligger närmast Raymond vid montering av solpaneler

14,2 % icke-godkända punkter för Solcellen.nu, jämfört med 11,5 % för Raymond.

+12,7 pp

Raymond har fler besiktningar med få anmärkningar

13,6 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0,9 % för Solcellen.nu.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0,9 %

av Solcellen.nus offentliga besiktningar är godkända


Solcellen.nu

0,9 %



Raymond

16 %



Solcellen.nu

108

besiktningar


Raymond

81

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ Solcellen.nu ■ Raymond


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Raymond	Solcellen.nu
Solpaneler	1 102 granskade kontrollpunkter	88,5 %	85,8 %
Tillbehör	925 granskade kontrollpunkter	95,6 %	92,6 %
Växelriktare	3 099 granskade kontrollpunkter	92,6 %	89,2 %
Montagesystem	1 899 granskade kontrollpunkter	87,6 %	83,3 %
Batteri	625 granskade kontrollpunkter	96,1 %	91,5 %
Optimerare	7 granskade kontrollpunkter	96,8 %	85,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Raymond	Solcellen.nu
Stockholms län	27 respektive 12 besiktningar	16,7 %	0 %
Skåne län	24 respektive 13 besiktningar	0 %	0 %
Västra Götalands län	19 respektive 31 besiktningar	22,6 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Solcellen.nu och Raymond.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solcellen.nu är registrerad som installatör.

Jämförelse

Raymond jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solcellennu/data/jamfor/raymond

