



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solcellen.nu jämfört med Vattenfall

2021–2025

108 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solcellennu/data/jamfor/vattenfall



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+5,4 pp

Vattenfall har högre andel godkända besiktningar

6,3 % godkända, jämfört med 0,9 % för Solcellen.nu.

5,5 pp

Solcellen.nu har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

14,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 19,7 % för Vattenfall.

1,1 pp

Vattenfall har lägre felfrekvens vid installation av batterier

7,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 8,5 % för Solcellen.nu.

+5,4 pp

Vattenfall har fler besiktningar med få anmärkningar

6,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0,9 % för Solcellen.nu.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0,9 %

av Solcellen.nus offentliga besiktningar är godkända


Solcellen.nu

0,9 %



Vattenfall

6,3 %



Solcellen.nu

108

besiktningar


Vattenfall

16

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Solcellen.nu ■ Vattenfall


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Vattenfall	Solcellen.nu
Optimerare	7 granskade kontrollpunkter	80 %	85,7 %
Solpaneler	1 102 granskade kontrollpunkter	80,3 %	85,8 %
Montagesystem	1 899 granskade kontrollpunkter	80,6 %	83,3 %
Växelriktare	3 099 granskade kontrollpunkter	88 %	89,2 %
Tillbehör	925 granskade kontrollpunkter	91,9 %	92,6 %
Batteri	625 granskade kontrollpunkter	92,6 %	91,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Solcellen.nu Vattenfall



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Vattenfall	Solcellen.nu
Västra Götalands län	19 respektive 4 besiktningar	0 %	0 %
Uppsala län	4 respektive 3 besiktningar	0 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Solcellen.nu och Vattenfall.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solcellen.nu är registrerad som installatör.

Jämförelse

Vattenfall jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solcellennu/data/jamfor/vattenfall

