



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solcellsbolaget Sweden AB jämfört med Bredsands El & Solteknik

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solcellsbolaget-sweden-ab/data/jamfor/bredsands-el-solteknik



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+25 pp

Solcellsbolaget Sweden AB har högre andel godkända besiktningar

25 % godkända, jämfört med 0 % för Bredsands EI & Solteknik.

1 pp

Solcellsbolaget Sweden AB har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

8,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 9,4 % för Bredsands EI & Solteknik.

8,7 pp

Bredsands EI & Solteknik har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

19,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 28,2 % för Solcellsbolaget Sweden AB.

+25 pp

Solcellsbolaget Sweden AB har fler besiktningar med få anmärkningar

25 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Bredsands EI & Solteknik.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

25 %

av Solcellsbolaget Sweden ABs offentliga besiktningar är godkända


Solcellsbolaget Sweden AB

25 %



Bredsands EI & Solteknik

0 %



Solcellsbolaget Sweden AB

4

besiktningar

Bredsands EI & Solteknik

7


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Solcellsbolaget Sweden AB ■ Bredsands El & Solteknik



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp

Bredsands El & Solteknik Solcellsbolaget Sweden
AB

Växelriktare	166 granskade kontrollpunkter	90,6 %	91,6 %
Solpaneler	63 granskade kontrollpunkter	91,3 %	90,5 %
Tillbehör	33 granskade kontrollpunkter	97,1 %	93,9 %
Montagesystem	71 granskade kontrollpunkter	80,5 %	71,8 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solcellsbolaget Sweden AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Bredsands El & Solteknik jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solcellsbolaget-sweden-ab/data/jamfor/bredsands-el-solteknik

