



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solcellsbolaget Sweden AB jämfört med Dala Solenergi

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solcellsbolaget-sweden-ab/data/jamfor/dalasolenergi



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+25 pp

Solcellsbolaget Sweden AB har högre andel godkända besiktningar

25 % godkända, jämfört med 0 % för Dala Solenergi.

12,4 pp

Solcellsbolaget Sweden AB har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

8,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 20,8 % för Dala Solenergi.

6,1 pp

Dala Solenergi har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

22,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 28,2 % för Solcellsbolaget Sweden AB.

+25 pp

Solcellsbolaget Sweden AB har fler besiktningar med få anmärkningar

25 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Dala Solenergi.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

25 %

av Solcellsbolaget Sweden ABs offentliga besiktningar är godkända


Solcellsbolaget Sweden AB

25 %



Dala Solenergi

0 %



Solcellsbolaget Sweden AB

4

besiktningar


Dala Solenergi

4

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Solcellsbolaget Sweden AB  Dala Solenergi

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp

Dala Solenergi Solcellsbolaget Sweden
AB

Växelriktare	166 granskade kontrollpunkter	79,2 %	91,6 %
Solpaneler	63 granskade kontrollpunkter	81 %	90,5 %
Tillbehör	33 granskade kontrollpunkter	92,9 %	93,9 %
Montagesystem	71 granskade kontrollpunkter	77,9 %	71,8 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solcellsbolaget Sweden AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Dala Solenergi jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solcellsbolaget-sweden-ab/data/jamfor/dalasolenergi

