



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Solcellsproffsen jämfört med GuldSolByggen

2021–2025

18 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solcellsproffsen/data/jamfor/guldsolbyggen



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

14,5 pp

Solcellsproffsen har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

14,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 28,7 % för GuldSolByggen.

4,7 pp

GuldSolByggen har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

21,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 26,3 % för Solcellsproffsen.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Solcellsproffsens offentliga besiktningar är godkända

Solcellsproffsen

0 %



GuldSolByggen

0 %



Solcellsproffsen

18

besiktningar

GuldSolByggen

16

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Solcellsproffsen  GuldSolByggen


2022		0 % 2 st	- 0 st
2023		0 % 14 st	0 % 8 st
2024		0 % 1 st	0 % 8 st
2025		0 % 1 st	- 0 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		GuldSolByggen	Solcellsproffsen
Montagesystem	444 granskade kontrollpunkter	71,3 %	85,8 %
Tillbehör	162 granskade kontrollpunkter	93,5 %	98,8 %
Solpaneler	281 granskade kontrollpunkter	85,5 %	88,6 %
Batteri	175 granskade kontrollpunkter	91,3 %	93,7 %
Växelriktare	619 granskade kontrollpunkter	89,6 %	89,8 %
Optimerare	19 granskade kontrollpunkter	78,4 %	73,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		GuldSolByggen	Solcellsproffsen
Stockholms län	14 respektive 12 besiktningar	0 %	0 %
Uppsala län	3 respektive 3 besiktningar	0 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Solcellsproffsen och GuldSolByggen.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solcellsproffsen är registrerad som installatör.

Jämförelse

GuldSolByggen jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solcellsproffsen/data/jamfor/guldsolbyggen

