



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Solcellsproffsen jämfört med KomByggSol

2021–2025

18 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solcellsproffsen/data/jamfor/kombyggisol



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+40 pp

KomByggSol har högre andel godkända besiktningar

40 % godkända, jämfört med 0 % för Solcellsproffsen.

26,3 pp

KomByggSol har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 26,3 % för Solcellsproffsen.

2,1 pp skillnad

Solcellsproffsen ligger närmast KomByggSol vid installation av växelriktare

10,2 % icke-godkända punkter för Solcellsproffsen, jämfört med 8,1 % för KomByggSol.

+40 pp

KomByggSol har fler besiktningar med få anmärkningar

40 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solcellsproffsen.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Solcellsproffsens offentliga besiktningar är godkända


Solcellsproffsen

0 %



KomByggSol

40 %



Solcellsproffsen

18

besiktningar


KomByggSol

5

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 Solcellsproffsen  KomByggSol

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		KomByggSol	Solcellsproffsen
Batteri	175 granskade kontrollpunkter	77,8 %	93,7 %
Tillbehör	162 granskade kontrollpunkter	100 %	98,8 %
Växelriktare	619 granskade kontrollpunkter	91,9 %	89,8 %
Montagesystem	444 granskade kontrollpunkter	94,5 %	85,8 %
Solpaneler	281 granskade kontrollpunkter	98,1 %	88,6 %
Optimerare	19 granskade kontrollpunkter	100 %	73,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solcellsproffsen är registrerad som installatör.

Jämförelse

KomByggSol jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solcellsproffsen/data/jamfor/kombyggsol

