



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Solcellsproffsen jämfört med Solkungen

2021–2025

18 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solcellsproffsen/data/jamfor/solkungen



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

19,5 pp

Solcellsproffsen har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

14,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 33,7 % för Solkungen.

5,2 pp skillnad

Solkungen ligger närmast Solcellsproffsen vid installation av batterier

11,5 % icke-godkända punkter för Solkungen, jämfört med 6,3 % för Solcellsproffsen.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Solcellsproffsens offentliga besiktningar är godkända


Solcellsproffsen

0 %



Solkungen

0 %



Solcellsproffsen

18

besiktningar

Solkungen

4





besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Solcellsproffsen  Solkungen


2022		0 % 2 st	0 % 2 st
2023		0 % 14 st	0 % 2 st
2024		0 % 1 st	- 0 st
2025		0 % 1 st	- 0 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solkungen	Solcellsproffsen
Montagesystem	444 granskade kontrollpunkter	66,3 %	85,8 %
Växeriktare	619 granskade kontrollpunkter	76,8 %	89,8 %
Tillbehör	162 granskade kontrollpunkter	90,9 %	98,8 %
Solpaneler	281 granskade kontrollpunkter	82,5 %	88,6 %
Batteri	175 granskade kontrollpunkter	88,5 %	93,7 %
Optimerare	19 granskade kontrollpunkter	100 %	73,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solcellsproffsen är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solkungen jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solcellsproffsen/data/jamfor/solkungen

