



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Soldags jämfört med 7H-Elpartner

2021–2025

41 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/soldags/data/jamfor/7h-elpartner



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+12,8 pp

7H-Elpartner har högre andel godkända besiktningar

25 % godkända, jämfört med 12,2 % för Soldags.

9,4 pp

7H-Elpartner har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

4 % icke-godkända punkter, jämfört med 13,4 % för Soldags.

1,2 pp skillnad

Soldags ligger närmast 7H-Elpartner vid installation av tillbehör

2,5 % icke-godkända punkter för Soldags, jämfört med 1,3 % för 7H-Elpartner.

+15,2 pp

7H-Elpartner har fler besiktningar med få anmärkningar

25 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 9,8 % för Soldags.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

12,2 %

av Soldagss offentliga besiktningar är godkända


Soldags

12,2 %



7H-Elpartner

25 %



Soldags

41

besiktningar


7H-Elpartner

8

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 Soldags  7H-Elpartner

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		7H-Elpartner	Soldags
Tillbehör	321 granskade kontrollpunkter	98,7 %	97,5 %
			
Solpaneler	537 granskade kontrollpunkter	90,7 %	87,9 %
			
Växelriktare	1 551 granskade kontrollpunkter	96,5 %	93,6 %
			
Montagesystem	915 granskade kontrollpunkter	96 %	86,6 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		7H-Elpartner	Soldags
Västra Götalands län	5 respektive 8 besiktningar	25 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Soldags och 7H-Elpartner.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Soldags är registrerad som installatör.

Jämförelse

7H-Elpartner jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/soldags/data/jamfor/7h-elpartner

