



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

SolenergiProjekt jämfört med Svea Solar

2021–2025

33 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solenergiProjekt/data/jamfor/svea-solar



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+6,8 pp

SolenergiProjekt har högre andel godkända besiktningar

15,2 % godkända, jämfört med 8,4 % för Svea Solar.

12,9 pp

SolenergiProjekt har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 12,9 % för Svea Solar.

0,4 pp

Svea Solar har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

4,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 4,6 % för SolenergiProjekt.

+15 pp

SolenergiProjekt har fler besiktningar med få anmärkningar


24,2 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 9,2 % för Svea Solar.



Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

15,2 %

av SolenergiProjekts offentliga besiktningar är godkända



SolenergiProjekt

33

besiktningar


Svea Solar

534

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ SolenergiProjekt ■ Svea Solar


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Svea Solar	SolenergiProjekt
Optimerare	26 granskade kontrollpunkter	87,1 %	100 %
Montagesystem	527 granskade kontrollpunkter	82,7 %	87,9 %
Solpaneler	487 granskade kontrollpunkter	87,5 %	89,9 %
Växelriktare	915 granskade kontrollpunkter	92,7 %	95,1 %
Batteri	374 granskade kontrollpunkter	95,5 %	97,3 %
Tillbehör	259 granskade kontrollpunkter	95,8 %	95,4 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Svea Solar	SolenergiProjekt
Stockholms län	17 respektive 122 besiktningar	11,5 %	17,6 %
Uppsala län	13 respektive 12 besiktningar	0 %	15,4 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både SolenergiProjekt och Svea Solar.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där SolenergiProjekt är registrerad som installatör.

Jämförelse

Svea Solar jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solenergiprojekt/data/jamfor/svea-solar

