



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Solinnovation jämfört med Energimontering & Entreprenad Sverige

2021–2025

29 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solinnovation/data/jamfor/energimontering-entreprenad-sverige



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+17,2 pp

Solinnovation har högre andel godkända besiktningar

17,2 % godkända, jämfört med 0 % för Energimontering & Entreprenad Sverige.

22,4 pp

Solinnovation har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

11,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 34,2 % för Energimontering & Entreprenad Sverige.

2,2 pp

Energimontering & Entreprenad Sverige har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 2,2 % för Solinnovation.

+3,4 pp

Solinnovation har fler besiktningar med få anmärkningar

3,4 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Energimontering & Entreprenad Sverige.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

17,2 %

av Solinnovations offentliga besiktningar är godkända

Solinnovation

17,2 %



Energimontering & Entreprenad Sverige

0 %



Solinnovation

29

besiktningar


Energimontering & Entreprenad Sverige

3

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 Solinnovation  Energimontering & Entreprenad Sverige

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Energimontering & Entreprenad Sverige	Solinnovation
Montagesystem	492 granskade kontrollpunkter	65,8 %	88,2 %
Solpaneler	283 granskade kontrollpunkter	67,4 %	88 %
Växelriktare	732 granskade kontrollpunkter	86 %	90 %
Tillbehör	135 granskade kontrollpunkter	100 %	97,8 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solinnovation är registrerad som installatör.

Jämförelse

Energimontering & Entreprenad Sverige jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solinnovation/data/jamfor/energimontering-entreprenad-sverige

