



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Solinnovation jämfört med Neolar

2021–2025

29 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solinnovation/data/jamfor/neolar



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+17,2 pp

Solinnovation har högre andel godkända besiktningar

17,2 % godkända, jämfört med 0 % för Neolar.

13,2 pp

Solinnovation har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

11,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 25 % för Neolar.

3,5 pp

Neolar har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

6,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 10 % för Solinnovation.

+3,4 pp

Solinnovation har fler besiktningar med få anmärkningar

3,4 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Neolar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

17,2 %

av Solinnovations offentliga besiktningar är godkända


Solinnovation

17,2 %



Neolar

0 %



Solinnovation

29

besiktningar

Neolar

3


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Solinnovation ■ Neolar




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Neolar	Solinnovation
Montagesystem	492 granskade kontrollpunkter	75 %	88,2 %
Optimerare	28 granskade kontrollpunkter	80 %	89,3 %
Solpaneler	283 granskade kontrollpunkter	84,4 %	88 %
Tillbehör	135 granskade kontrollpunkter	100 %	97,8 %
Växelriktare	732 granskade kontrollpunkter	93,5 %	90 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solinnovation är registrerad som installatör.

Jämförelse

Neolar jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solinnovation/data/jamfor/neolar

