



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solinnovation jämfört med Soolar

2021–2025

29 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solinnovation/data/jamfor/soolar



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+14,5 pp

Solinnovation har högre andel godkända besiktningar

17,2 % godkända, jämfört med 2,7 % för Soolar.

15,4 pp

Solinnovation har lägre felfrekvens vid installation av batterier

6,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 21,7 % för Soolar.

0,1 pp skillnad

Soolar ligger närmast Solinnovation vid installation av växelriktare

10,1 % icke-godkända punkter för Soolar, jämfört med 10 % för Solinnovation.

+0,7 pp


Solinnovation har fler besiktningar med få anmärkningar

3,4 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 2,7 % för Soolar.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

17,2 %

av Solinnovations offentliga besiktningar är godkända



Solinnovation

29

besiktningar


Soolar

37

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ Solinnovation ■ Soolar


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.


Produktgrupp		Soolar	Solinnovation
Batteri	48 granskade kontrollpunkter	78,3 %	93,7 %
Montagesystem	492 granskade kontrollpunkter	75,4 %	88,2 %
Solpaneler	283 granskade kontrollpunkter	78,8 %	88 %
Tillbehör	135 granskade kontrollpunkter	94,5 %	97,8 %
Växelriktare	732 granskade kontrollpunkter	89,9 %	90 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Soolar	Solinnovation
Västra Götalands län	16 respektive 15 besiktningar	0 %	12,5 %
			

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Solinnovation och Soolar.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solinnovation är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solar jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solinnovation/data/jamfor/solar

