



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solivo jämfört med Alfa Solvind i Skåne

2021–2025

17 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solivo/data/jamfor/alfa-solvind-i-skane



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+13,2 pp

Alfa Solvind i Skåne har högre andel godkända besiktningar

25 % godkända, jämfört med 11,8 % för Solivo.

4,9 pp

Solivo har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

6,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 11,1 % för Alfa Solvind i Skåne.

11,9 pp

Alfa Solvind i Skåne har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

5,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 17,6 % för Solivo.

+19,1 pp

Alfa Solvind i Skåne har fler besiktningar med få anmärkningar

25 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 5,9 % för Solivo.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

11,8 %

av Solivos offentliga besiktningar är godkända


Solivo

11,8 %



Alfa Solvind i Skåne

25 %



Solivo

17

besiktningar

Alfa Solvind i Skåne

4


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Solivo ■ Alfa Solvind i Skåne



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Alfa Solvind i Skåne	Solivo
Tillbehör	129 granskade kontrollpunkter	88,9 %	93,8 %
Batteri	30 granskade kontrollpunkter	96,7 %	100 %
Växelriktare	585 granskade kontrollpunkter	95,5 %	91,1 %
Montagesystem	389 granskade kontrollpunkter	91,7 %	82,8 %
Solpaneler	210 granskade kontrollpunkter	94,3 %	82,4 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Solivo Alfa Solvind i Skåne



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solivo är registrerad som installatör.

Jämförelse

Alfa Solvind i Skåne jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solivo/data/jamfor/alfa-solvind-i-skane

