



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solivo jämfört med Solortus

2021–2025

17 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solivo/data/jamfor/solortus



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+11,8 pp

Solivo har högre andel godkända besiktningar

11,8 % godkända, jämfört med 0 % för Solortus.

20,9 pp

Solivo har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

17,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 38,1 % för Solortus.

5,4 pp

Solortus har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

12,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 17,6 % för Solivo.

+5,9 pp

Solivo har fler besiktningar med få anmärkningar

5,9 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solortus.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

11,8 %

av Solivos offentliga besiktningar är godkända


Solivo

11,8 %



Solortus

0 %



Solivo

17

besiktningar

Solortus

4


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Solivo ■ Solortus




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solortus	Solivo
Montagesystem	389 granskade kontrollpunkter	61,9 %	82,8 %
Tillbehör	129 granskade kontrollpunkter	95 %	93,8 %
Växelriktare	585 granskade kontrollpunkter	93 %	91,1 %
Solpaneler	210 granskade kontrollpunkter	87,8 %	82,4 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Solortus	Solivo
Kalmar län	3 respektive 4 besiktningar	0 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Solivo och Solortus.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solivo är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solortus jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solivo/data/jamfor/solortus

