



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Solkontakt Stockholm AB jämfört med Klimatprojekt i Mälardalen

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solkontakt-stockholm-ab/data/jamfor/klimatprojekt-i-malardalen



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

33,3 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 33,3 % godkända besiktningar.

15,1 pp

Klimatprojekt i Mälardalen har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

1,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 16,7 % för Solkontakt Stockholm AB.

4 pp skillnad

Solkontakt Stockholm AB ligger närmast Klimatprojekt i Mälardalen vid installation av tillbehör

4 % icke-godkända punkter för Solkontakt Stockholm AB, jämfört med 0 % för Klimatprojekt i Mälardalen.

+33,3 pp

Klimatprojekt i Mälardalen har fler besiktningar med få anmärkningar

33,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solkontakt Stockholm AB.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

33,3 %

av Solkontakt Stockholm ABs offentliga besiktningar är godkända


Solkontakt Stockholm AB

33,3 %



Klimatprojekt i Mälardalen

33,3 %



Solkontakt Stockholm AB

3

besiktningar

Klimatprojekt i Mälardalen

6


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Solkontakt Stockholm AB ■ Klimatprojekt i Mälardalen



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Klimatprojekt i Mälardalen	Solkontakt Stockholm AB
Tillbehör	25 granskade kontrollpunkter	100 %	96 %
Växelriktare	123 granskade kontrollpunkter	95,6 %	91,1 %
Solpaneler	43 granskade kontrollpunkter	94,1 %	83,7 %
Montagesystem	66 granskade kontrollpunkter	98,4 %	83,3 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

■ Solkontakt Stockholm AB ■ Klimatprojekt i Mälardalen



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solkontakt Stockholm AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Klimatprojekt i Mälardalen jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solkontakt-stockholm-ab/data/jamfor/klimatprojekt-i-malardalen

