



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Solkontakt Stockholm AB jämfört med Nordpolen Energi

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solkontakt-stockholm-ab/data/jamfor/nordpolen-energi



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+30,6 pp

Solkontakt Stockholm AB har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 2,7 % för Nordpolen Energi.

8 pp

Solkontakt Stockholm AB har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

8,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 16,9 % för Nordpolen Energi.

4,4 pp

Nordpolen Energi har lägre felfrekvens vid installation av batterier

4,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 8,7 % för Solkontakt Stockholm AB.

+2,7 pp

Nordpolen Energi har fler besiktningar med få anmärkningar

2,7 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solkontakt Stockholm AB.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

33,3 %

av Solkontakt Stockholm ABs offentliga besiktningar är godkända


Solkontakt Stockholm AB

33,3 %



Nordpolen Energi

2,7 %



Solkontakt Stockholm AB

3

besiktningar


Nordpolen Energi

74

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ Solkontakt Stockholm AB ■ Nordpolen Energi


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Nordpolen Energi	Solkontakt Stockholm AB
Växelriktare	123 granskade kontrollpunkter	83,1 %	91,1 %
Solpaneler	43 granskade kontrollpunkter	77,2 %	83,7 %
Montagesystem	66 granskade kontrollpunkter	77,4 %	83,3 %
Tillbehör	25 granskade kontrollpunkter	93,4 %	96 %
Batteri	23 granskade kontrollpunkter	95,7 %	91,3 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solkontakt Stockholm AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Nordpolen Energi jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solkontakt-stockholm-ab/data/jamfor/nordpolen-energi

