



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solkraft EMK jämfört med DT Energi/Dalaträhus Energi AB

2021–2025

75 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solkraft-emk/data/jamfor/dt-energidalatrahus-energi-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+20,9 pp

**DT Energi/Dalaträhus Energi AB har
högre andel godkända besiktningar**

22,2 % godkända, jämfört med 1,3 % för Solkraft EMK.

17,5 pp

**DT Energi/Dalaträhus Energi AB har
lägre felfrekvens vid montering av
montagesystem**

6 % icke-godkända punkter, jämfört med 23,5 % för
Solkraft EMK.

1,4 pp skillnad

**Solkraft EMK ligger närmast DT
Energi/Dalaträhus Energi AB vid
installation av växelriktare**

10,4 % icke-godkända punkter för Solkraft EMK, jämfört
med 9 % för DT Energi/Dalaträhus Energi AB.

+15,4 pp

**DT Energi/Dalaträhus Energi AB har fler
besiktningar med få anmärkningar**

16,7 % av protokollen hade högst två anmärkningar,
jämfört med 1,3 % för Solkraft EMK.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

1,3 %

av Solkraft EMKs offentliga besiktningar är godkända


Solkraft EMK

1,3 %



DT Energi/Dalaträhus Energi AB

22,2 %



Solkraft EMK

75

besiktningar


DT Energi/Dalaträhus Energi AB

18

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ Solkraft EMK ■ DT Energi/Dalaträhus Energi AB


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		DT Energi/Dalaträhus Energi AB	Solkraft EMK
Växelriktare	2 376 granskade kontrollpunkter	91 %	89,6 %
Tillbehör	299 granskade kontrollpunkter	97,7 %	96 %
Batteri	107 granskade kontrollpunkter	96,5 %	93,5 %
Optimerare	81 granskade kontrollpunkter	87,5 %	82,7 %
Solpaneler	1 113 granskade kontrollpunkter	91,8 %	84,6 %
Montagesystem	1 499 granskade kontrollpunkter	94 %	76,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		DT Energi/Dalaträhus Energi AB	Solkraft EMK
Västra Götalands län	15 respektive 18 besiktningar	22,2 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Solkraft EMK och DT Energi/Dalaträhus Energi AB.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solkraft EMK är registrerad som installatör.

Jämförelse

DT Energi/Dalaträhus Energi AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solkraft-emk/data/jamfor/dt-energidalatrahus-energi-ab

